



TBR Technische Betriebe Rheine
Entsorgung · Entwässerung · Grün · Straßen

Rheine Elte

Zustand des Abwasserkanals auf Privatgrund 'Laugärten Ost/West'

Abwasseranlagen müssen gemäß § 60 Absatz 1 bis 3 WHG nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik errichtet, betrieben und unterhalten werden.

Die Kanalzustandsprüfung des Abwasserkanals, Baujahr 1972, auf Privatgrund 'Laugärten Ost/West' ist aus dem Jahre 1993. Der Kanal war zu derzeit bereits stark beschädigt. Etwaigen Instandsetzungen und Erneuerungen sind unwirtschaftlich, zudem aufgrund der Lage ohne Räum- und Abbrucharbeiten auf den Privatgrundstücken nicht möglich.

Die Rohrstandfestigkeit ist z. B. durch Scherbenbildungen stark beeinträchtigt. Es bestehen viele einragende Stützen, welche den Rohrquerschnitt einengen, zudem sind die Anschlüsse und Rohrmuffen undicht. Sandablagerungen und in Teilen Unterbögen mit stehendem Wasser verengen den Rohrquerschnitt.

Nachfolgend einige beispielhafte Kamerabefahrungsergebnisse zum Kanalzustand:



